


Proj. SzO, przy proj. wg.
odrębnego opracowania PGE-ZK
dz. nr 213/1



Obudowa:
zestaw SKRF 400/800/1 - szt 1

Przedział Odbiorcy:

- 1- rozłącznik izolacyjny 2P 40A
- 2- ograniczniki przepięć B+C 2P
- 3- wyłącznik nadprądowy 1P B6A
- 4- przełącznik 3-położ "1-0-2"
- 5- programowalny sterownik oświetlenia
- 6- stycznik
- 7- wyłącznik nadprądowy 1P B10A
- 8- softstart led
- 9- listwa zaciskowa 4x35

- szt 1
- szt 1
- szt 1
- szt 1
- szt 1
- szt 1
- szt 6
- szt 6
- szt 3



Tytuł rys.	Szafka oświetlenia drogowego SzO			Przemysław Capała Biuro Projektów Elektrycznych ul. Eustachiewicza 2/32 24-100 Puławy	
Inwestor	Gmina Ułęż 08-504 Ułęż, Ułęż 168				
Obiekt	Oświetlenie drogowe Ułęż dr.gm. 119282L, 119283L, 119296L dz. nr 239/2, 213/1, 233/1, 232/1, 238, 235/3				
Sprawdził	mgr inż. Karol Marczuk	Upr.bud. LUB/0358/PWBE/17		Skala: 1:500	Rys.: E-03
Projektant	mgr inż. Przemysław Capała	Upr.bud. LUB/0062/PWBE/15		Data: 12.20	