

Nr postępowania: ZP.271.1.2022

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103050L w miejscowości Korzeniów”

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z przekrojami normalnymi, zakres przebudowy jezdni obejmuje tylko wykonanie konstrukcji nawierzchni:

	<u>KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI</u>
4cm	Warstwa ścieralna z AC 11 S KR1-2 wg WT-2:2014
4cm	Warstwa wiążąca z AC 11 W wg WT-2:2014
1cm	Warstwa wyrównawcza z AC 11 W wg WT-2:2014
	istniejąca nawierzchnia
Σ 9cm	

bez poszerzeń.

Odpowiedź:

W celu wyrównania przekroju podłużnego i poprzecznego jezdni przyjęto na całym odcinku powierzchni drogi wyrównanie gr 1cm, jednakże wyrównanie to należy zastosować miejscowo na odcinkach wymagających wykonania wyrównań. W większości założono, że w ramach nakładki będzie zastosowane dwie warstwy bitumiczne po 4 cm. W przypadku odcinków odkształconych miejscowo warstwa wyrównawcza może wynosić do 4cm. Grubość 1 cm przyjęto średnio dla całego odcinka drogi w celu wyliczenia kosztów wykonania warstwy wyrównania.

**Zastępca Wójta Gminy Ułęż
/-/ Robert Gagoś**