

OZNACZENIE PROFILU: W25
POZIOM PORóWNAWCZY 135.00 m n.p.m.

	Włączenie do sieci wodociągowej zgodnie z dok. S-01.171-00.00 Proj. połączenie z przewodem Ø160, Rz.o.=145.47 Zasuwa liniowa	Wod. miejski	Proj. połączenie z przewodem B7 Ø40 PE100 SDR17, Rz.o.=145.25	Kabel telek.	Wod. miejski	Proj. połączenie z przewodem B8 Ø40 PE100 SDR17, Rz.o.=145.11	Kabel telek.
RZĘDNA TERENU PROJ.	147.40	147.68	147.99	148.37	148.40	148.40	148.39
RZĘDNA OSI PRZEWODU	145.47	145.37	145.25	145.12	145.11	145.11	145.10
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	1.93	2.31	2.74	3.25	3.29	3.29	3.29
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.85%						
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø160 PE100 SDR17 L						
ODLEGŁOŚCI	0.0	11.8 25.4	25.4 17.5	41.5	42.7	42.9 16.6	43.9
HEKTOMETRY	W25		W26			W27	

0

P.S.I/EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: Sieć- przyłącza_v20.02.2023 Projekt: 1


Wod. miejski
Wod. miejski
Proj. połączenie z przewodem B9 ø40 PE100 SDR17, Rz.o.=144.89
Kabel telek.
Kabel telek.
Wod. miejski
Proj. połączenie z przewodem B10 ø40 PE100 SDR17, Rz.o.=144.65
Kabel telek.
Proj. połączenie z przewodem B11 ø40 PE100 SDR17, Rz.o.=144.24
Kabel telek.
Wod. miejski
148.20
148.15
148.10
148.10
148.03
148.00
147.79
147.50
147.50
147.27
146.91
146.71
146.55
146.50
144.96
144.93
144.89
144.89
144.86
144.84
144.76
144.66
144.65
144.49
144.24
144.10
143.98
143.95
3.24
3.22
3.21
3.21
3.17
3.16
3.02
2.85
2.85
2.78
2.67
2.62
2.57
2.55
95.9m
2%
=95.9m
Ø160 L=20.8m
59.5
63.7
67.7
67.9
72.2
73.8
83.3
95.8
95.9
104.1
116.7
123.8
129.5
131.3
8.4
5.9
22.1
20.8
14.6
W28
W29
W30
W31
W32
W33
1


Wod. mie jski
Proj. połączenie z przewodem B12 Ø40 PE100 SDR17, Rz.o.=143.59
146.22
146.20
146.01
143.61
143.59
143.49
2.61
2.61
2.52
Ø160 PE100 SDR17 L=112.3m
148.0
149.1
154.4
17.9
5.2
53.5
W34
W35
2


Proj. połączenie z przewodem B14 Ø40 PE100 SDR17, Rz.o.=141.56
Proj. połączenie z przewodem H3 Ø110 PE100 SDR17, Rz.o.=141.52
Kabel energ.
144.10
143.27
143.16
143.12
142.28
142.02
142.41
141.67
141.56
141.52
140.68
140.42
1.69
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
112.0m
4.18%
17.8m
4.65%
26.8m
0.77%
Ø110 PE100 SDR17 L=65.5m
207.9
225.7
228.0
228.9
247.1
252.5
17.8
2.3
0.9
23.6
41.4
W36
W37
W38
W39
W40


Proj. połączenie z przewodem B15 ø40 PE100 SDR17, Rz.o.=140.10
141.70
141.70
140.10
140.10
1.60
1.60
41.4m
0.5
0.72%
294.0
294.5
0.5
W41
W42
H3
130.00m
n.p.m.
Proj. połączenie z przewodem W25 ø160 PE100 SDR17/ø110 PE100 SDR17, Rz.o.=141.52
Zasuwa liniowa
Hydrant DN80 szczegół zabudowy hydrantu wg rys. nr S-01.177-10.23
143.12
143.12
141.52
141.52
1.60
1.60
2.8m
0%
Ø110
PE100
SDR17
0.0
2.8
2.8
W39
H3
0

ADRES INWESTYCJI:	Dz nr. ewid. 163/14, 163/17 ,163/18, 164, 176, 177/1, 179, 181, 182/1, 182/2, 183, 184, 185, 186, 187, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 260, 278, 280, 284, 285/1, 285/2, 286, 567, Gmina Ułęż 061606_2 Obręb 061606_20010- Ułęż
TYTUŁ PROJEKTU:	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI Etap II

NAZWA RYS.	Profil sieci wodociągowej cz.2		
FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO	NR UPR.BUD.	PODPIS
PROJEKTANT:	Jarosław Tyszko	MAZ/0476/ PWOS/05	
SPRAWDZIŁ:	Daniel Zarzycki	MAZ/0060/ PWOS/14	

STADIUM PROJEKTU	PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE
DATA:	02.2023
SKALA: 1:200	NR RYSUNKU: S-01.179-10.17